Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.11.2024 г. до 30.11.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 11 броя (гр. Върбица, с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш, с. Черни връх, с. Конево, с. Ловец, с. Нова бяла река, с. Иваново, с. Църквица и с. Златар).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 14 броя (гр. Шумен, кв. макак в гр. Шумен, с. Тервел, с. Становец, с. Белокопитово, с. Панайот Волово, с. Дибич, с. Риш, с. Венец, с. Капитан Петко, с. Боян, с. Костена река, с. Ясенково и с. Борци).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 51 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 30 броя:
- три броя проби от гр. Шумен не отговарят по органолептични показатели „мътност“ и „цвят“ при допуск на показателите „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива и цвят неприемлив;
- двадесет и два броя проби от гр. Шумен не отговарят по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- една проба от с. Дибич не отговаря по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- с. Белокопитово не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 42/100 КОЕ/мл и ентерококи 14/100 КОЕ/мл и по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- с. Панайот Волово не отговаря по микробиологичен показател при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – ентерококи 14/100 КОЕ/мл и по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- кв. „Макак“ в гр. Шумен не отговаря по микробиологичен показател при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – колиформи 27/100 КОЕ/мл и по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 69 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 3 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 броя:
- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 69 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 15 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 6 броя:

8.1. В гр. Шумен – 2 броя:
- водата от чешма до к-с „Кьошковете" в гр. Шумен не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в кв. „Боян Българанов" – местност Бабешки мост не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 460 НВЧ/мл).

8.3. В гр. Велики Преслав – 2 броя:
- водата от чешма новата чешма до „Тунела" по път I-7 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Горна", кв. „Кирково" не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 39 НВЧ/мл).

8.4. В с. Салманово – 2 броя:
- водата от чешма „Баба Конда" между ул. „Кирил и Методий" и ул. „Милан Борисов" не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Баба Пикла", ул. „Христо Ботев" не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 97 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 2400 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.11.2024 г. до 30.11.2024 г. – 27 броя, от тях: ентероколит – 20, ротавирусен гастроентерит – 3 и салмонелоза – 4.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен" ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода.