Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 24 броя (гр. Върбица, с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш, с. Черни връх, с. Вехтово, с. Друмево, с. Кладенец, с. Климент, с. Тъкач, с. Наум, с. Изгрев, с. Венец, с. Осеновец, с. Буйновица, с. Конево, с. Станянци, с. Чернооково, с. Ловец, с. Нова бяла река, с. Иваново, с. Църквица, с. Сечище и с. Златар).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 25 броя (гр. Шумен, гр. Нови пазар, м-т Станата в гр. Нови пазар, гр. В. Преслав, с. Зайчино Ореше, с. Каменяк, с. Буйновица, с. Крайгорци, с. Станянци, с. Маломир, с. Методиево, с. Сушина, с. Байково, с. Вълнари, с. Ружица, с. Цани Гинчево, с. Ловец, с. Конево, с. Менгишево, с. Божурово, с. Чернооково, с. Пет могили, с. Църквица, с. Каравелово и с. Крива река).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 21 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 14 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 броя:
- с. Крива река не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 16/100 КОЕ/мл и ентерококи 5/100 КОЕ/мл);
- с. Божурово не отговаря по микробиологичен показател ентерококи (при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 45/100 КОЕ/мл);
- с. Чернооково не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 54 мг/л);
- с. Църквица не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л).

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 2 броя в гр. Нови пазар.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:
- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се в гр. Нови пазар между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 72 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г. – 12 броя, от тях: ентероколит – 8, колиентерит – 1, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода.