Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 31 броя (гр. Върбица, с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш, с. Черни връх, с. Вехтово, с. Друмево, с. Кладенец, с. Салманово, с. Климент, с. Тъкач, с. Наум, с. Изгрев, с. Венец, с. Осеновец, с. Буйновица, с. Конево, с. Станянци, с. Чернооково, с. Ловец, с. Нова бяла река, с. Иваново, с. Тушовица, с. Бяла река, с. Църквица, с. Сечище, с. Тимарево, с. Върбак, с. Каменяк, с. Златар и с. Черноглавци).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 34 броя (гр. Шумен, кв. „Мътница“ в гр. Шумен, м-т Хижата в гр. Шумен, м-т Станата в гр. Нови пазар, с. Никола Козлево, с. Кълново, с. Янково, с. Ново Янково, с. Черни връх, с. Желъд, с. Иваново, с. Благово, с. Беджане, с. Трем, с. Единаковци, с. Висока поляна, с. Върбак, с. Бяла река, с. Тушовица, с. Веселиново, с. Александрово, с. Лозево, с. Градище, с. Новосел, с. Струйно, с. Наум, с. Велино, с. Риш, с. Бял бряг, с. Радко Димитриево, с. Овчарово, с. Дибич, с. Черна и с. Кладенец).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 34 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 броя:
- с. Янково не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 57 мг/л;
- с. Новосел не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 88 мг/л;
- м-т Станата в гр. Нови пазар не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 53/100 КОЕ/мл и Ешерихия коли 53/100 КОЕ/мл;
- с. Беджене не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 18/100 КОЕ/мл;
- с. Веселиново не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 25/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 15/100 КОЕ/мл и ентерококи 10/100 КОЕ/мл.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 7 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Овчарово не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 48/100 КОЕ/мл;
- м-т Хижата в гр. Шумен не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 5/100 КОЕ/мл и ентерококи 21/100 КОЕ/мл;
- с. Черна не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 18/100 КОЕ/мл и ентерококи 12/100 КОЕ/мл.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 1 брой.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:

- водата от чешма „Баба Конда“ в с. Салманово – между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г. – 20 броя, от тях: ентероколит – 14, колиентерити – 1 и ротавирусен гастроентерит – 5.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода.