Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 31 броя (гр. Върбица, с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш, с. Черни връх, с. Вехтово, с. Друмево, с. Кладенец, с. Салманово, с. Климент, с. Тъкач, с. Наум, с. Изгрев, с. Венец, с. Осеновец, с. Буйновица, с. Конево, с. Станянци, с. Чернооково, с. Ловец, с. Нова бяла река, с. Иваново, с. Тушовица, с. Бяла река, с. Църквица, с. Сечище, с. Тимарево, с. Върбак, с. Каменяк, с. Златар и с. Черноглавци).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 19 броя (гр. Шумен, гр. Смядово, с. Панайот Волов, с. Ветрище, с. Вехтово, с. Черна, с. Ясенково, с. Борци, с. Лиси връх, с. Долина, с. Иглика, с. Лозево, с. Гусла, с. Сини вир, с. Денница, с. Изгрев, с. Боян, с. Черноглавци и с. Габрица).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 22 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 63 мг/л;
- с. Лозево не отговаря по микробиологични показатели при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 90/100 КОЕ/мл, ентерококи 98/100 КОЕ/мл и Ешерихия коли 85/100 КОЕ/мл и по показател мътност (при допуск на показателя „приемлива без значими колебания“, резултат от изпитването „неприемлива“).

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 5 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 70 мг/л;
- с. Габрица не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 10/100 КОЕ/мл.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 17 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 14 броя.

8.1. В гр. Шумен – 7 броя:
- водата от чешма кв. „Дивдядово“ – ул. „Поройна“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл);
- водата от чешма до комплекс „Бохеми“, „кв. Дивдядово“ – ул. „Изворна“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл);

- водата от чешма №2 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 210 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в кв. „Боян Българанов“ – местност Бабешки мост не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 3 НВЧ/мл);
- водата от чешма на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);
- водата от чешмата по пътя от с. Лозево за с. Новосел, на разклона за с. Кочово не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Нови пазар – 1 брой:
- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 65 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

8.3. В гр. Велики Преслав – 3 броя:
- водата от чешма новата чешма до „Тунела“ по път I-7 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Кюнтя“, местност Мъртвица не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Горна“, кв. „Кирково“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л), колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл).

8.4. В с. Друмево – 3 броя:
- водата от чешма „Голяма“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 60 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 15 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Оллуклу“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 117 мг/л), колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 210 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Айват“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 112 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г. – 43 броя, от тях: ентероколит – 29, колиентерити – 1, ротавирусен гастроентерит – 11 и салмонелоза – 2.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода.