Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 25 броя (гр. Върбица, с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш, с. Черни връх, с. Вехтово, с. Друмево, с. Кладенец, с. Салманово, с. Климент, с. Тъкач, с. Наум, с. Изгрев, с. Венец, с. Осеновец, с. Буйновица, с. Конево, с. Станянци, с. Чернооково, с. Ловец, с. Църквица, с. Сечище, с. Тимарево, с. Върбак и с. Каменяк).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 22 броя (гр. Шумен, гр. Плиска, гр. Каспичан, кв. „Калугерица“ в гр. Каспичан, с. Длъжко, с. Близнаци, с. Писарево, с. Преселка, с. Тръница, с. Стоян Михайловски, с. Върбяне, с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Енево, с. Войвода, с. Царев брод, с. Жилино, с. Памукчии, с. Сечище, с. Избул и с. Правенци).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 24 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 броя:
- с. Близнаци не отговаря по микробиологичен показател ентерококи, при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 31/100 КОЕ/мл;
- с. Войвода не отговаря по микробиологични показатели, при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването: колиформи – 5/100 КОЕ/мл, ентерококи – 21/100 КОЕ/мл и Ешерихия коли – 3/100 КОЕ/мл;
- с. Писарево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 67 мг/л;
- с. Преселка не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 56 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 7 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- с. Избул не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 60 мг/л;
- с. Правенци не отговаря по микробиологични показатели, при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването: колиформи – 38/100 КОЕ/мл, ентерококи – 7/100 КОЕ/мл и Ешерихия коли – 32/100 КОЕ/мл.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г. – 57 броя, от тях: ентероколит – 38, колиентерит – 1, ротавирусен гастроентерит – 13 и салмонелоза – 5.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода.