Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.06.2024 г. до 30.06.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Александрово).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 26 броя (гр. Шумен, кв. „Боймир“ в гр. Каолиново, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Климент, с. Браничево, с. Дренци, с. Дойранци, с. Хан Крум, с. Хърсово, с. Цани Гинчево, с. Мараш, с. Салманово, с. Църквица, с. Желъд, с. Бял бряг, с. Черни връх, с. Ново Янково, с. Янково, с. Кълново, с. Риш, с. Веселиново, с. Ветрище и с. Александрово).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 22 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- с. Мараш не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л;
- с. Църквица не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 11 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- с. Ново Янково не отговаря по показател калций, при допуск на показателя до 150 мг/л, резултат от изпитването – 165 мг/л;
- с. Янково не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л) и калций (при допуск на показателя до 150 мг/л, резултат от изпитването – 165 мг/л).

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 9 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 8 броя:
- водата от чешмата в гр. Шумен до к-с „Кьошковете” не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 39 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 39 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);
- водата от чешма в гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ (до комплекс „Бохеми“) не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 3 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. Боян Българанов, местност „Бабешки мост“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 28 НВЧ/мл);

- водата от чешмата в гр. Шумен на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Баба Конда“ в с. Салманово, между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 210 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Баба Пикла“ в с. Салманово, ул. „Христо Ботев“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 105 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 39 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.06.2024 г. до 30.06.2024 г. – 25 броя, от тях: ентероколит – 21, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 2.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.