Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Александрово).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 29 броя (гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Върбица, с. Мостич, с. Мокреш, с. Живково, с. Тимарево, с. Развигорово, с. Ловец, с. Конево, с. Кочово, с. Троица, с. Осмар, с. Черноглавци, с. Златар, с. Суха река, с. Миланово, с. Кьолмен, с. Божурово, с. Чернооково, с. Осеновец, с. Илия Блъсково, с. Дибич, с. Ясенково, с. Методиево, с. Иваново, с. Крайгорци, с. Станянци и с. Сушина).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 30 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Мостич не отговаря по микробиологични показатели, при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 3/100 КОЕ/мл, ентерококи 19/100 КОЕ/мл и Ешерихия коли 3/100 КОЕ/мл;
- с. Тимарево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л;
- с. Ловец не отговаря по микробиологичен показател ентерококи, при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 11/100 КОЕ/мл.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 6 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Методиево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 53 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 2 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 2 броя:
- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се в гр. Нови пазар между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“, е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 57 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;
- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се в гр. Нови пазар между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 66 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. – 21 броя, от тях: хепатит Е – 1, ентероколит – 17, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода, които са изпълнени в срок.