Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой – с. Александрово.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 20 броя (гр. Шумен, местност Шуменско плато в гр. Шумен, кв. „Кус“ в гр. Каолиново, с. Кладенец, с. Костена река, с. Овчарово, с. Нова бяла река, с. Радко Димитриево, с. Бяла река, с. Тушовица, с. Лозево, с. Ивански, с. Васил Друмево, с. Средня, с. Новосел, с. Омарчево, с. Тъкач, с. Средковец, с. Пристое и с. Струйно).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ Бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 16 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Кладенец не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 53 мг/л);
- с. Костена река не отговаря по микробиологичен показател колиформи при допуск на показателя 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – 23/100 КОЕ/мл;
- с. Овчарово не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 10/100 КОЕ/мл.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 13 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Новосел не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 88 мг/л).

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 13 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 6 броя:
- водата от чешма „Горна“ в гр. В. Преслав, кв. Кирково не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 53 мг/л);
- водата от чешма „Тунела“ в гр. В. Преслав, м-т Бобая не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);
- водата от чешма кв. „Дивдядово“ – ул. „Поройна“ в гр. Шумен не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);
- водата от чешма №2 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. „Боян Българанов“ – местност Бабешки мост не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от

изпитването – 15 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);

- водата от чешма на ул. „Янко Сакъзов” в гр. Шумен “ не отговаря по показател колиформи, (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. – 20 броя от тях: ентероколит – 15, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 3.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода, които са изпълнени в срок.