Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Александрово).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 32 броя (гр. Шумен, кв. „Мътница“, гр. Каолиново, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав, с. Памукчии, с. Сечище, с. Загориче, с. Жилино, с. Избул, с. Правенци, с. Студеница, с. Тодор Икономово, с. Черенча, с. Царев брод, с. Тръница, с. Мировци, с. Стоян Михайловски, с. Войвода, с. Мараш, с. Салманово, с. Друмево, с. Стан, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Хан Крум, с. Лятно, с. Имренчево, с. Драгоево, с. Златар и с. Миланово).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 20 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Избул не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 61 мг/л).

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 19 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Мараш не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 53 мг/л).

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 3 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 2 броя:
- водата от чешма „Баба Конда“ в с. Салманово между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 1100 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 1100 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Баба Пикла“ в с. Салманово, ул. „Христо Ботев“ не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 87 мг/л).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. – 20 броя, от тях: хепатит Е, остър – 2, ентероколит – 16, колиентерити – 1 и салмонелоза – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.