Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Александрово).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 19 броя (гр. Шумен, гр. Плиска, гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Сливак, с. Ивански, с. Векилски, с. Ветрище, с. Висока поляна, с. Звегор, с. Добри Войников, с. Върбак, с. Калино, с. Хитрино, с. Мадара, с. Марково, с. Могила, с. Златна нива и с. Велино).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 12 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 14 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Добри Войников не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 54 мг/л);
- с. Върбак не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 54 мг/л);
- кв. Калугерица, гр. Каспичан не отговаря по микробиологичен показател колиформи, при допуск на показателя 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – 39/100 КОЕ/мл.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 8 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 3 броя:
- водата от чешмата до к-с „Кьошковете” в гр. Шумен не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. Боян Българанов, местност „Бабешки мост“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г. – 18 броя, от тях: хепатит А – 1, ентероколит – 16 и ротавирусен гастроентерит – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадено е предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираното несъответствие в качеството на питейната вода.