Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.11.2025 г. до 30.11.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Конево, с. Избул и с. Сечище).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 24 броя (гр. Шумен, кв. Макак в гр. Шумен, кв. Кус в гр. Каолиново, гр. Велики Преслав, с. Илия Блъсково, с. Дибич, с. Царев брод, с. Овчарово, с. Мараш, с. Салманово, с. Ивански, с. Ясенково, с. Дренци, с. Омарчево, с. Тъкач, с. Пристое, с. Долина, с. Мостич, с. Мокреш, с. Миланово, с. Осмар, с. Суха река, с. Златар и с. Троица).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 19 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:

- с. Овчарово не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 8/100 КОЕ/мл и по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 68 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 8 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 19 броя, от които 12 броя в гр. Шумен, 6 броя в гр. Велики Преслав и 1 брой в с. Салманово.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 9 броя.

8.1. В гр. Шумен – 6 броя:

- водата от чешма до к-с „Кьошковете” не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);
- водата от чешма кв. „Дивдядово“ – ул. „Поройна“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 150 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 150 НВЧ/мл);
- водата от чешма на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 150 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешма в кв. Боян Българанов – местност „Бабешки мост“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 15 НВЧ/мл);
- водата от чешма на ул. „Янко Сакъзов“ не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л);

- водата от чешма до входа на „Томбул джамия“, намираща се на ул. „Г. С. Раковски“ №21 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Велики Преслав – 2 броя:

- водата от новата чешма до „Тунела“ по път I-7 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кюнтя“, местност Мъртвица не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 460 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл).

8.3. В с. Салманово – 1 брой:

- водата от чешма „Баба Конда“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – над 2400 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – над 2400 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.11.2025 г. до 30.11.2025 г. – 24 броя от тях: ентероколит – 22, колиентерити – 1 и ротавирусен гастроентерит – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадено е предписание на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, относно констатираното несъответствие в качеството на питейната вода, същото е изпълнено в срок.