Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.10.2025 г. до 31.10.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 10 броя (гр. Върбица, с. Църквица, с. Конево, с. Менгишево, с. Кьолмен, с. Маломир, с. Избул, с. Златар, с. Осмар и с. Сечище).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 35 броя (гр. Шумен, м-т Хижата в гр. Шумен, гр. Каспичан, кв. Калугерица в гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Пет могили, с. Каравелово, с. Могила, с. Черни връх, с. Ново Янково, с. Янково, с. Бял бряг, с. Памукчии, с. Веселиново, с. Александрово, с. Риш, с. Каменяк, с. Мадара, с. Марково, с. Хърсово, с. Църквица, с. Крива река, с. Звегор, с. Върбяне, с. Кочово, с. Хан Крум, с. Кълново, с. Конево, с. Никола Козлево, с. Красен дол, с. Тушовица, с. Бяла река, с. Сушина, с. Ловец и с. Върбак).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 30 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Бял бряг не отговаря по микробиологичен показател ентерококи (при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 31/100 КОЕ/мл);
- с. Веселиново не отговаря по микробиологичен показател ентерококи (при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 37/100 КОЕ/мл);
- с. Александрово не отговаря по микробиологичен показател ентерококи (при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 12/100 КОЕ/мл).

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 8 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
- м-т Хижата в гр. Шумен не отговаря по микробиологичен показател ентерококи (при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 9/100 КОЕ/мл);
- с. Върбак не отговаря по органолептичен показател „мътност“ (при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – неприемлива мътност).

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 2 броя в гр. Нови пазар.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 2 броя:
- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 82 мг/л);
- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.10.2025 г. до 31.10.2025 г. – 30 броя, от тях: ентероколит – 24, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 4.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, относно констатираните несъответствия в качеството на питейната вода.