Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.09.2025 г. до 30.09.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 11 броя (гр. Върбица, с. Църквица, с. Конево, с. Менгишево, с. Кьолмен, с. Маломир, с. Черноглавци, с. Избул, с. Златар, с. Осмар и с. Сечище).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 20 броя (гр. Шумен, с. Велино, с. Студеница, с. Добри Войников, с. Висока поляна, с. Радко Димитриево, с. Беджене, с. Стоян Михайловски, с. Войвода, с. Правенци, с. Енево, с. Тръница, с. Избул, с. Лозево, с. Новосел, с. Струйно, с. Мараш, с. Салманово, с. Ивански и с. Жилино).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 11 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 13 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:

- с. Лозево не отговаря по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – „мътност неприемлива“;
- с. Избул не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л;
- с. Новосел не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 88 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 5 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 5 броя.

8.1. В с. Илия Блъсково – 2 броя:

- водата от чешма „Мандрата“, намираща се на ул. „Аспарух“, не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 72 мг/л);
- водата от чешма „Фурната“, намираща се на ул. „Георги Димитров“, не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 65 мг/л), колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 210 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 14 НВЧ/мл).

8.2. В с. Благово – 1 брой:

- водата от чешма намираща се на ул. „Марица“, не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 106 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 39 НВЧ/мл).

8.3. В с. Велино – 2 броя:

- водата от чешма „Гаджовска“, намираща се на ул. „Братя Миладинови“ не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 55 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кольо-Иванова“, намираща се на ул. „Крайречна“, не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 57 мг/л) и колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 28 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.09.2025 г. до 30.09.2025 г. – 34 броя от тях: ентероколит – 26, колиентерити – 1, коремен тиф – 1, ротавирусен гастроентерит – 3 и салмонелоза – 3.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.