Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.08.2025 г. до 31.08.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 10 броя (гр. Върбица, с. Църквица, с. Конево, с. Менгишево, с. Кьолмен, с. Маломир, с Черноглавци, с. Избул, с. Златар и с. Осмар).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 18 броя (гр. Шумен, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, с. Осеновец, с. Памукчии, с. Писарево, с. Зайчино Ореше, с. Вехтово, с. Миланово, с. Драгоево, с. Златар, с. Суха река, с. Черенча, с. Белокопитово, с. Ясенково, с. Царев брод, с. Ветрище и с. Цани Гинчево).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 16 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:

- с. Писарево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 65 мг/л;
- с. Миланово не отговаря по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – „мътност неприемлива“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 5 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 8 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 6 броя.

8.1. В гр. Шумен – 1 брой:

- водата от чешма „Томбул джамия“, намираща се на ул. „Г. С. Раковски“ №21 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Велики Преслав – 4 броя:

- водата от чешма новата чешма до „Тунела“ по път I-7 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл);
- водата от чешмата до ВиК не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 3 НВЧ/мл);
- водата от чешма „Горна“ в кв. „Кирково“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 11 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кюнтя“, местност Мъртвица не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл).

8.3. В с. Салманово – 1 брой:

- водата от чешма „Баба Конда“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.08.2025 г. до 31.08.2025 г. – 51 броя от тях: хепатит А – 1, ентероколит – 40, ротавирусен гастроентерит – 3 и салмонелоза – 7.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадено е предписание на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, относно констатираното несъответствие в качеството на питейната вода, същото е изпълнено в срок.