Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.07.2025 г. до 31.07.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 7 броя (гр. Върбица, с. Църквица, с. Конево, с. Менгишево, с. Кьолмен, с. Маломир и с Черноглавци).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 23 броя (гр. Шумен, гр. Плиска, гр. Каспичан, с. Длъжко, с. Гусла, с. Становец, с. Каспичан, с. Страхилица, с. Крайгорци, с. Станянци, с. Черноооково, с. Мадара, с. Иваново, с. Методиево, с. Кьолмен, с. Нова бяла река, с. Капитан Петко, с. Борци, с. Черна, с. Наум, с. Черноглавци, с. Боян и с. Божурово).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 20 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 12 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:

- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 61 мг/л;
- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 67 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 11 броя, от които 9 – в гр. Шумен и 2 – в гр. Нови пазар.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 6 броя.

8.1. В гр. Шумен – 4 броя:

- водата от чешма до комплекс „Кьошковете” не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 11 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);
- водата от чешма кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл);
- водата от чешма до комплекс „Бохеми“, „кв. Дивдядово“, ул. „Изворна“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в кв. Боян Българанов, местност „Бабешки мост“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 15 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Нови пазар – 2 броя:

- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 77 мг/л);

- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07.2025 г. до 31.07.2025 г. – 46 броя от тях: ентероколит – 41, колиентерит – 1, ротавирусен гастроентерит – 1 и салмонелоза – 3.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.