Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.06.2025 г. до 30.06.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя (с. Църквица и с. Конево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 22 броя (гр. Шумен, гр. Каолиново, с. Лятно, с. Браничево, с. Климент, с. Средня, с. Лозево, с. Войвода, с. Избул, с. Правенци, с. Хан Крум, с. Сечище, с. Стан, с. Дойранци, с. Велино, с. Тимарево, с. Единаковци, с. Висока поляна, с. Иглика, с. Сливак, с. Тервел и с. Радко Димитриево).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 21 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
- с. Лятно не отговаря по микробиологичен показател ентерококи при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 8/100 КОЕ/мл;
- с. Лозево не отговаря по органолептичен показател „мътност“ при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – мътност неприемлива;
- с. Избул не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 8 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 1 брой в с. Салманово.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 1 брой:
- водата от чешма „Баба Конда“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 460 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.06.2025 г. до 30.06.2025 г. – 30 броя от тях: ентероколит – 27 и салмонелоза – 3.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, относно констатираните несъответствия в качеството на питейната вода.