Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.05.2025 г. до 31.05.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Църквица).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 32 броя (гр. Шумен, гр. Смядово, гр. Нови пазар, м-т Станата в гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав, с. Ветрище, с. Желъд, с. Изгрев, с. Маломир, с. Бяла река, с. Тушовица, с. Върбак, с. Калино, с. Хитрино, с. Драгоево, с. Васил Друмев, с. Никола Козлево, с. Пет могили, с. Байково, с. Ловец, с. Сушина, с. Янково, с. Ново Янково, с. Кълново, с. Риш, с. Веселиново, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Черни връх, с. Друмево, с. Овчарово и с. Конево).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 28 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 11 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:

- с. Ново Янково не отговаря по показател калций, при допуск на показателя до 150 мг/л, резултат от изпитването – 168 мг/л;
- с. Веселиново не отговаря по микробиологичен показател ентерококи, при допуск на показателя 0/100 КОЕ/мл, резултат от изпитването – 8/100 КОЕ/мл.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 17 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 9 броя:

8.1. В гр. Шумен – 4 броя:

- водата от чешма до к-с „Кьошковете” не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);
- водата от чешма кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 93 НВЧ/мл);
- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в кв. Боян Българанов, местност „Бабешки мост“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Нови пазар – 2 броя:

- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, не отговаря по показатели: нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л,

резултат от изпитването – 62 мг/л), колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 2400 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 2400 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 150 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл).

8.3. В гр. Велики Преслав – 3 броя:

- водата от чешма новата чешма до „Тунела“ по път I-7 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кюнтя“, местност Мъртвица не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Горна“ в кв. „Кирково“ не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 54 мг/л).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.05.2025 г. до 31.05.2025 г. – 14 броя от тях: ентероколит – 13 и салмонелоза – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадено е предписание на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен за отстраняване на констатираното несъответствие в качеството на питейната вода.