Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.03.2025 г. до 31.03.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Църквица).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 30 броя (гр. Шумен, кв „Мътница“ в гр. Шумен, гр. Велики Преслав, гр. Върбица, гр. Нови пазар, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Загориче, с. Царев брод, с. Буйновица, с. Черноглавци, с. Борци, с. Ясенково, с. Преселка, с. Тръница, с. Боян, с. Деница, с. Черна, с. Методиево, с. Иваново, с. Менгишево, с. Лозево, с. Новосел, с. Близнаци, с. Струйно, с. Божурово, с. Памукчии, с. Крайгорци, с. Чернооково и с. Станянци).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 35 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 9 броя:

- шест броя проби от гр. Шумен не отговарят по органолептичен показател „мътност“, при допуск на показателя „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването – неприемлива мътност;
- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 68 мг/л;
- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 66 мг/л;
- с. Новосел не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 76 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 5 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 18 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 8 броя:

8.1. В гр. Шумен – 3 броя:

- водата от чешмата на ул. „Поройна“ в кв. „Дивдядово“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 14 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);
- водата от чешма №2 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 11 НВЧ/мл);
- водата от чешмата в кв. „Боян Българанов“, местност Бабешки мост не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл).

8.2. В гр. Нови пазар – 1 брой:

- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се в гр. Нови пазар между ул. „Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“, е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 62 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

8.3. В гр. Велики Преслав – 3 броя:

- водата от чешма „Горна“ в кв. „Кирково“ не отговаря по показатели: нитрати (при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 56 мг/л), колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кюнтя“, местност Мъртвица не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 460 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 460 НВЧ/мл);

- водата от чешмата до ВиК не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 240 НВЧ/мл).

8.4. В с. Салманово – 1 брой:

- водата от чешма „Баба Конда“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря по показатели: колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 21 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 21 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.03.2025 г. до 31.03.2025 г. – 23 броя от тях: ентероколит – 22 и ротавирусен гастроентерит – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.